



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а

(место составления акта)

«19» марта 2020 г.

(дата составления акта)

«11» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 27

«12» марта 2020 г по адресу/адресам: Ярославская область, г.Ростов, ул. Революции д. 12 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №27 от 2 марта 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ростова (МОУ СОШ № 2)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней / часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т. (48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Будилова В.И. 19.03.2020г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по электронной почте организации 02.03.2020 г., а так же под роспись руководителю.

Лицо (а), проводившие проверку: инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Горелов Сергей Николаевич, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СОШ №2 Буянова Елена Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МОУ СОШ №2 г. Ростова расположено по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Революции, д. 12 А. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание 2-х этажное, кирпичное, 1936 года постройки, III степени огнестойкости, центральное отопление. Общая площадь здания 2536 кв.м., кровля шифер по деревянной обрешетке. Электрифицировано 220 В. Выполнен замер сопротивления изоляции эл.проводки заключение соответствует. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака. Ответственные за пожарную безопасность своевременно проходят обучение по пожарно-техническому минимуму. Эвакуация со 2-го этажа здания производится по 3 лестницам. Первый этаж обеспечен 6 выходами. Здание оборудовано АПС и СОУЭ. Все работники проходят противопожарный инструктаж. Инструкции по мерам пожарной безопасности разработаны в соответствии с нормами. (функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Порядковые номера на огнетушителях расположенных в здании школы нанесены не краской. (МОУ СОШ № 2)	НПБ-166-97, п. 5.34	
2	Эвакуационное (аварийное) освещение находится в неисправном состоянии, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 43	
3	В помещении склада спортивного инвентаря (помещение №37 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком	Постановление правительства РФ № 390, п. 42 (в)	

	(рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (МОУ СОШ № 2)		
4	Дверь эвакуационного выхода из столовой (помещение № 4 по плану БТИ) ведущая на улицу изнутри закрывается на ключ. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 35	
5	На двери помещения склада спортивного инвентаря (помещение № 37 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	
6	На двери помещения бытовки на первом этаже используемое в качестве склада (помещение № 28 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	
7	На двери помещения раздевалки на первом этаже используемое в качестве склада (помещение № 27 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	
8	На двери кабинета тьютера на втором этаже используемое в качестве склада (помещение № 9 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	

9	Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) на 2-ом этаже здания школы не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону.(МОУ СОШ № 2)	ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, ч. 4, ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
10	Электророзетка в кабинете тьютера (помещение №9 по плану БТИ) эксплуатируется с видимыми повреждениями. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 42 (б)	
11	В чердачном помещении отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).(МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, НПБ 110-03, п. 4	
12	На двери помещения бытовки на втором этаже используемое в качестве склада (помещение № 29 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».(МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	
13	Не происходит включение светового оповещателя "ВЫХОД" при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации (в помещении № 22 по плану БТИ). Продолжает непрерывно светиться, как и в дежурном режиме.(МОУ СОШ № 2)	СП 1.13130.2009, п. 3.3	
14	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.(МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 9	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись /полномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Удмн кровельного типа Ø41


Подписи лиц, проводивших проверку: инспектор ОНДиПР по Ростовскому Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Горелов Сергей Николаевич

«19» Марта 2020г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Булнова Елена Ивановна директор ООО ИИЛ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» Марта 2020г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(4852)79-09-01