



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,  
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ  
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru  
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 27/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ростова

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 27 от «2» марта 2020 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.03.2020 года по 19.03.2020 года была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ростова, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ярославская область, г.Ростов, ул. Революции, 12 а. Общая продолжительность проверки составила 6 рабочих дней.

проверку проводил (а):

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Горелов Сергей Николаевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором СОШ №2 Буяновой Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Порядковые номера на огнетушителях расположенных в здании детского сада нанесены не краской.(МОУ СОШ № 2)	НПБ-166-97, п. 5.34	01.02.2021	
2	Эвакуационное (аварийное) освещение находится в неисправном состоянии, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 43	01.02.2021	
3	В помещении склада спортивного инвентаря (помещение №37 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 42 (в)	01.02.2021	
4	Дверь эвакуационного выхода из столовой (помещение № 4 по плану БТИ) ведущая на улицу изнутри закрывается на ключ.(МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 35	01.02.2021	
5	На двери помещения склада спортивного инвентаря (помещение № 37 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	01.02.2021	
6	На двери помещения бытовки на первом этаже (помещение № 28 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	01.02.2021	

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)			
7	На двери помещения раздевалки на первом этаже (помещение № 27 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	01.02.2021	
8	На двери кабинета тьютера на втором этаже (помещение № 9 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	01.02.2021	
9	Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) на 2-ом этаже здания школы не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону.(МОУ СОШ № 2)	ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, ч. 4, ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2021	
10	Электророзетка в кабинете тьютера (помещение №9 по плану БТИ) эксплуатируется с видимыми повреждениями. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 42 (б)	01.02.2021	
11	В чердачном помещении	Постановление	01.02.2021	

	отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация). (МОУ СОШ № 2)	правительства РФ № 390, НПБ 110-03, п. 4		
12	На двери помещения бытовки на втором этаже (помещение № 29 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 20	01.02.2021	
13	Не происходит включение светового оповещателя "ВЫХОД" при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации (в помещении № 22 по плану БТИ). Продолжает непрерывно светиться, как и в дежурном режиме.	СП 1.13130.2009, п. 3.3	01.02.2021	
14	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (МОУ СОШ 2)	Постановление правительства РФ № 390, п. 9	01.02.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор Ростовского,  
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов  
Ярославской области по пожарному надзору - Горелов  
Сергей Николаевич

Предписание для исполнения получил:

Бурова Елена Александровна директор ООО «Волна» Ростов  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2020 г.

Е.А. Бурова  
(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №