

Управление образования
администрации Ростовского муниципального района
Ярославской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
г. РОСТОВА
152151, Ярославская область, г.Ростов,
ул. Революции, 12а,
e-mail: suginna@mail.ru
тел./факс (48536) 6-27-45
ОГРН 1027601071519
ИНН 7609013714
исх. № 56 от 29.02.2016 г.
на № _____ от _____

Заместителю главного
государственного инспектора
Ростовского района Ярославской
области по пожарному надзору
Новожилову М.В.

На Ваше представление от 18.02.2016 г. № 131-2-8-39 сообщая, что мною были приняты следующие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

1. Эвакуационный выход, расположенный на первом этаже в помещении столярной мастерской (помещение №8 по плану БТИ) отперт и не закрывается на замок.
2. В помещении кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ) штепсельная розетка убрана (демонтирована).
3. В помещении кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ) установлен светильник с закрытой конструкцией (типа шар).
4. В помещении кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ), в помещениях столовой на первом этаже (раздевалка и помещение №7 по плану БТИ) составляется смета на установление автоматической системы противопожарной защиты (АПС), подана заявка учредителю на выделение денежных средств.
5. На установку противопожарных люков 2-го типа составляется смета, подана заявка учредителю на выделение денежных средств.
6. На установку ограждающей конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в помещении кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ) составляется смета и подана заявка учредителю на выделение денежных средств.

Директор школы



Е.И.Буянова