



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ**
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ростова

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 11 от «3» февраля 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12.02.2015 г. с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин., проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ростова, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ярославская область, г.Ростов, ул. Революции, д. 12 а. Общая продолжительность проверки составила 5 рабочих дней, час. мин.

проверку проводил(а):

Заместитель главного государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - Заместитель начальника ОНДиПР по Ростовскому району Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

совместно с: **Директором МОУ СОШ №2 Буяновой Еленой Ивановной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Эвакуационный выход,	Правила	01.02.2017	

	расположенный на первом этаже в помещении столярной мастерской (помещение №8 по плану БТИ) закрыт на замок.	противопожарного режима в РФ, п. 35		
2	В помещении кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ), установлена штепсельная розетка.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 348	01.02.2017	
3	В помещении кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 "в"	01.02.2017	
4	Помещение кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ) класс Ф.5 не отделено от других помещений школы класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	СНиП 21-01-97*, п. 7.4	01.02.2017	
5	Люки ведущие на чердак не являются противопожарными люками 2-ого типа	СНиП 21-01-97*, п. 8.4	01.02.2017	
6	В помещении столовой на первом этаже (помещение №7 по плану БТИ) отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	01.02.2017	
7	В помещении раздевалки (столовая) отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	01.02.2017	
8	В помещении кладовой на первом этаже (помещение №1 по плану БТИ), отсутствует автоматическая	НПБ 110-03, п. 4	01.02.2017	

	система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку


 (подпись)
 «18» февраля 2016 г.
 М.Л.П.*



Заместитель главного государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - Заместитель начальника ОНДиПР по Ростовскому району Новожилов Максим Валерьевич

Предписание для исполнения получено

Директор МОУ СШ № 2 г. Ростова
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» февраля 2016 г.


 (подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №